



170021020372 (2017)国认监认字(022)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

检 验 报 告

No Zb2019M3324

认证委托人 泰州市泓源消防装备制造有限公司
产品型号名称 SQD150-1.6A多用式消防水泵接合器
检 验 类 别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心



注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。
7. 本机构共有4个试验场所，地址分别为：
 - A 上海市莘庄西环路391号
 - B 上海市奉贤区钜庭路66号
 - C 上海市金山区亭林西工业区康发路22号
 - D 浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇新篁青龙路。




单位名称：国家消防装备质量监督检验中心
地 址：中国上海市莘庄西环路391号
电 话：86-21-54959866-6102
 86-21-54959907
传 真：86-21-54959907
邮政编码：201199
网 址：<http://www.xfjy zx.com>
电子邮件：fireshnc@sh163.net

Name: China National Fire Equipment
Quality Supervision Centre
Address: 391 Xi Huan Road, Xinzhuang
Shanghai, P.R.China
Telephone: 86-21-54959866-6102
 86-21-54959907
Fax: 86-21-54959907
Post Code: 201199
Website: <http://www.xfjy zx.com>
E-mail: fireshnc@sh163.net

国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No : Zb2019M3324

共04页 第01页

产品名称	多用式消防水泵接合器	型 号	SQD150-1.6A
认证委托人	泰州市泓源消防装备制造有限公司	检验类别	型式试验
生产者	泰州市泓源消防装备制造有限公司	生产日期	/
生产企业	泰州市泓源消防装备制造有限公司泉州分公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	3台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2019年11月26日
检验依据	GB 3446—2013《消防水泵接合器》 CCCF-CPRZ-26: 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防给水设备产品》		
检验项目	CCCF-CPRZ-26: 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防给水设备产品》规定的全部适用检验项目		
检 验 结 论	<p>检验结果：所检项目均符合标准的要求。</p> <p>检验结论：合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>检验检测专用章</p> <p>签发日期: 2020年1月10日</p> <p>检验日期</p> <p>专用章</p> </div>		
备 注			

批准: 徐耀亮

审核: 朱贻

编制: 曹宗生

国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No : Zb2019M3324

共04页 第02页

认证委托人	泰州市泓源消防装备制造有限公司		
通讯地址	泰州市姜堰区华港镇溪东村		
联系电话	18121701666	传 真	/
产品照片	<div style="text-align: center;"><p>产品名称：多用式消防水泵接合器 型号规格：SQD150-1.6A 生产企业：泰州市泓源消防装备制造有限公司泉州分公司</p></div>		

检验结果汇总表

生产企业: 泰州市泓源消防装备制造有限公司泉州分公司

No: Zb2019M3324

产品型号: SQD150-1.6A

共04页 第04页

序号	检验项目	标准要求	检验结果			
1	结构	应符合5.1的要求。	合格			
2	外观质量	应符合5.3的要求。	合格			
3	法兰尺寸	D (mm)	285 ± 3.10	283.50	283.40	283.40
		D ₁ (mm)	240 ± 0.58	240.20	240.30	240.30
		d ₀ (mm)	22.0 ^{+0.52} ₀	22.10	22.20	22.20
		n(个)	8	8	8	8
4	密封性能	连接部位	在公称压力水压下, 保压2min不应有渗漏现象。		合格	
		截止阀	在公称压力水压下, 保压2min不应有渗漏现象。		合格	
		止回阀	在公称压力水压下, 保压2min不应有渗漏现象。		合格	
		安全阀	在公称压力水压下, 保压2min不应有渗漏现象。		合格	
		排放余水阀	在公称压力水压下, 保压2min不应有渗漏现象。		/	
5	安全阀	开启压力 (MPa)	1.70 ± 0.05	1.74	1.70	1.72
		启闭压差 (%)	≤ 20	9.8	6.5	6.4
		通径 (mm)	≥ 20	20	20	20
6	水压强度性能	在公称压力1.5倍的水压下, 所有铸件不应有渗漏现象及影响正常使用的损伤。	合格			
7	消防接口	应选用GB 12514.2-2006规定的KWS80型外螺纹固定接口。	KWS80			
8	标志	表面醒目处应清晰地铸出型号规格、商标或厂名等永久性标志。	合格			



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2020081811000397

认证委托人: 泰州市泓源消防装备制造有限公司

地 址: 江苏省泰州市姜堰区华港镇溪东村

生 产 者: 泰州市泓源消防装备制造有限公司

地 址: 江苏省泰州市姜堰区华港镇溪东村

生产企业: 泰州市泓源消防装备制造有限公司泉州分公司

地 址: 福建省泉州市南安市东田镇兰溪村226号

产品名称: 多用式消防水泵接合器

认证单元: SQD150-1.6A

内含: SQD150-1.6A(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-26: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产 品 标 准 : GB3446-2013

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-26: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2020-05-11

发(换)证日期: 2020年05月11日 有效期至: 2025年05月10日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



发证机构名称(盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2020081811000397

认证委托人: 泰州市泓源消防装备制造有限公司

地址: 江苏省泰州市姜堰区华港镇溪东村

生产者: 泰州市泓源消防装备制造有限公司

地址: 江苏省泰州市姜堰区华港镇溪东村

生产企业: 泰州市泓源消防装备制造有限公司泉州分公司

地址: 福建省泉州市南安市东田镇兰溪村226号

产品名称: 多用式消防水泵接合器

认证单元: SQD150-1.6A

内含: SQD150-1.6A(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-26: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产品标准: GB3446-2013

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-26: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2020-05-11

发(换)证日期: 2020年05月11日 有效期至: 2025年05月10日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



发证机构名称 (盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



170021020372 (2017)国认监认字(022)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

检 验 报 告

No Zb2019M3324

认证委托人	泰州市泓源消防装备制造有限公司
产品型号名称	SQD150-1.6A多用式消防水泵接合器
检 验 类 别	型式试验



国家消防装备质量监督检验中心



国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No : Zb2019M3324

共04页 第03页

一、产品铭牌内容

- | | | |
|----------------|---|----|
| 1. 型号规格: | SQD150-1.6A | |
| 2. 生产者和/或生产企业: | 泰州市泓源消防装备制造有限公司 /
泰州市泓源消防装备制造有限公司泉州分公司 | 禾源 |
| 3. 警告用语: | / | |
| 4. 标志: | / | |
| 5. 产品使用说明书: | 有 | |

二、产品特性描述

- | | |
|----------------|---------------------------------|
| 1. 止回功能（指定试验）: | 有 |
| 2. 进水口接口型式和材质: | 进水口接口型式: KWS80
本体材质: ZCuZn38 |

三、产品关键件描述

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. 安全阀型号规格: | A21X-2.0 DN20 |
| 2. 安全阀生产企业: | 锦阳消防科技有限公司 |
| 3. 止回功能装置（部件）
型号规格: | SQD150-1.6-10 |
| 4. 止回功能装置（部件）
生产企业: | 泰州市泓源消防装备制造有限公司泉州分公司 |

一致性检查结论: 符合